



# REPÚBLICA DOMINICANA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Santo Domingo, D.N. 10 de octubre de 2019

#### RESPUESTA A CONSULTAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIAS

Con relación al procedimiento de Compra Menor No. MOPC-DAF-CM-2019-0020 para la "ADQUISICIÓN DE UPS TRIFASICO DE 40 KVA PARA SER UTILIZADO EN EL DATA CENTER DE LA SEDE PRINCIPAL DEL MOPC", tenemos a bien dar respuesta a las preguntas realizadas por los oferentes en tiempo hábil.

### A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS


**Resolución Única:** La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones recibió las siguientes preguntas:

## **Consultas:**

- 1. ¿Si hay que incluir la instalación en la propuesta?
- 2. ¿Cuál sería la autonomía del equipo ?( tiempo encendido en caso de una interrupción )
- 3. ¿Se requiere incluir los trabajos de la instalación del UPS, también? ¿Si es positiva la respuesta, la será un simple reemplazo? ¿O requerirá visita de levantamiento?
- 4. El tiempo de entrega es de 5 días posteriores a la notificación de Orden de Compra, según los términos de referencia. ¿Para tener una mejor idea de los plazos, sería posible nos informaran los tiempos o fechas de la Adjudicación, Notificación de la Adjudicación y recibo de Orden de Compra?
- 5. Qué tiempo se requiere de respaldo (backup) de las baterías? ¿Y para qué nivel de carga?

#### Respuestas:

- 1. Ver numeral 2 "*Requerimientos Funcionales y Técnicos*" de los Términos de Referencia. Si, debe incluir la instalación.
- 2. Mínimo de 30 minutos.
- 3. Ver numeral 2 "*Requerimientos Funcionales y Técnicos*" de los Términos de Referencia. Si, se requiere instalación simple
- 4. Ver Cronograma de fechas en el Portal Transaccional



5. Quince (15) minutos a un 80 % de carga

UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES