



*República Dominicana*

Santo Domingo, D.N.

No. EXPEDIENTE

FIDEICOMISO-CCC-  
CP-2019-0005

16 de diciembre de 2019

**“FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED  
VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA”  
(FIDEICOMISO RD VIAL)**

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Con relación al proceso de Comparación de Precios FIDEICOMISO-CCC-CP-2019-0005 para la “Adquisición de baterías y correas para las plantas eléctricas e inversores de las estaciones de peajes de la oficina coordinadora del Fideicomiso RD Vial” llevado a cabo en estos momentos por el Fideicomiso RD VIAL, realizamos formalmente las respuestas a las inquietudes presentadas por los interesados en participar en dicho proceso, durante el plazo establecido en el numeral 3.3 del Pliego de Condiciones:

**PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
PARA LA COMPARACIÓN DE PRECIOS FIDEICOMISO-CCC-CP-2019-0005**

Correo electrónico recibido en fecha: jueves cinco (5) de diciembre de 2019

1. ¿Cuál es la serie de los Motores para poder cotizar todo lo relacionado a Cumming?

- **Respuesta:** Ver número de series en el siguiente cuadro:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDA DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	SERIES
5	Correa de Motor 6BT Cumming 8PK1395	Unidad	10	Serial No. 78361200
6	Correa de Motor 6CT Cumming 8PK1395	Unidad	8	Serial No.87596024
7	Extensor de la Correa del Motor Cumming 6CT	Unidad	5	Serial No.87596024
8	Extensor de la Correa del Motor Cumming 6BT	Unidad	5	Serial No. 78361200

2. ¿Las baterías de inversor solo aceptan cotización de baterías 6v 250 AMPS, o podemos cotizarle de 235 o 225 AMPS?

- **Respuesta:** Solo se aceptarán baterías 6v 250 AMP, como lo indica el pliego de condiciones.

3. ¿Sobre la garantía solicitada por ustedes de las baterías, nos hablan de mínima 02 años, pero nos interesaría saber, si 02 años full o 1 año full y luego prorrateo?

- **Respuesta:** Dos (02) años de garantía Full 100% para las baterías de plantas eléctricas e inversores.

**Correo electrónico recibido en fecha: jueves seis (6) de diciembre de 2019**

4. ¿Podrían enviarnos el número de serie de las plantas para nosotros poder elaborar la oferta?

- **Respuesta:** Ver número de series en el siguiente cuadro:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA	SERIES
5	Correa de Motor 6BT Cumming 8PK1395	Unidad	10	Serial No. 78361200
6	Correa de Motor 6CT Cumming 8PK1395	Unidad	8	Serial No.87596024
7	Extensor de la Correa del Motor Cumming 6CT	Unidad	5	Serial No.87596024
8	Extensor de la Correa del Motor Cumming 6BT	Unidad	5	Serial No. 78361200

5. ¿Necesitamos saber si requerirán muestras al entregar la oferta o si sólo será después a quienes resulten adjudicados?

- **Respuesta:** No se requieren muestras para la entrega de ofertas, solo cumplir con lo requerido en el pliego de condiciones y ficha técnica. Sin embargo, en caso de ser necesario posterior al acto de apertura, el Fideicomiso RD VIAL a través de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones, podrá solicitar por escrito a los participantes del presente procedimiento, muestras de los bienes establecidos en el pliego de condiciones, a fin de comprobar si se ajusta a los bienes requeridos, sin que dicha solicitud pueda interpretarse como calificativa de adjudicación.

6. ¿Es para que nos informen, si el día de la apertura del sobre “A”, debe haber un representante de nuestra empresa presente?
- **Respuesta:** El acto de apertura es público, las personas que estén interesadas pueden asistir al mismo.

Atentamente,

**Comité de Compras y Contrataciones del Fideicomiso RD Vial**