



No. EXPEDIENTE
MOPC-CCC-CP-2020-0009
No. DOCUMENTO
01

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Santo Domingo, D.N.
24 de marzo de 2020

RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES

Con relación al procedimiento de Comparación de Precios No. MOPC-CCC-CP-2020-0009 para la *“ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA RUTA DE EVACUACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DEL MOPC”*, tenemos a bien dar respuesta a las preguntas realizadas por los oferentes en tiempo hábil, de acuerdo al cronograma de actividades.

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

Resolución Única: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones recibió conforme al numeral 9 *“Cronograma de la Comparación de Precios”* las siguientes preguntas:

1. CONSULTA:

Ustedes solicitan muestra de las señalizaciones, nos gustaría saber, ¿qué tipo de muestra desean?

RESPUESTA

Impresión de la señalética.

Tomando en consideración las especificaciones establecidas en el pliego, deben entregar muestra de los ítems que desean participar, siempre y cuando cumplan con las especificaciones.

2. CONSULTA:

Confirmar que los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9- SON EN VINIL REFLECTIVO CON VINIL BLANCO NO FOTOLUMINISCENTE

RESPUESTA

Si. Este es el material que estamos requiriendo, el fondo deber ser el reflectivo y la imagen o señal de color blanca. Material resistente a los rayos ultra violetas.

3. CONSULTA:

El ítem 14 no puede ser esa medida ya que la flecha que sale en el anexo es más o menos cuadrada y con estas medidas tendremos algo muy fino que corresponde con la imagen. Y confirmar el material sería foto luminiscente o amarillo luminoso.

RESPUESTA

Amarillo luminoso con dimensiones de 2.5 X 6 pulgadas, en vinil autoadhesivo Fotoluminiscente y con 0.2, milímetro de espesor.

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES**