



|                              |
|------------------------------|
| No. EXPEDIENTE               |
| <b>MOPC-CCC-CP-2020-0008</b> |
| No. DOCUMENTO                |
| 01                           |

**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*

Santo Domingo, D.N.  
27 de marzo de 2020

**RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES**

Con relación al procedimiento de Comparación de Precios No. MOPC-CCC-CP-2020-0008 para la “*CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LOS PERIODISTAS ETAPA II, PROVINCIA PUERTO PLATA*”, tenemos a bien dar respuesta a las preguntas realizadas por los oferentes en tiempo hábil, de acuerdo al cronograma de actividades.

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

**Resolución Única:** El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones recibió conforme al numeral 2.6 “*Cronograma de la Licitación*” las siguientes preguntas:

**1. CONSULTA:**

Por favor especificar Tipos de Aires Acondicionado a suministrar: En el 1er Nivel solo habla de unidad de Aire Acondicionado de 5 Ton y de 1 Ton, no especifica si son split, o manejadoras ducteables; ¿Si son equipos ducteable hay que dismantelar el plafón que se colocara en el 1er Nivel de la 1era Etapa, es correcto eso?

**RESPUESTA:**

La unidad de aire acondicionado del primer nivel de 5 Toneladas es ducteable tal como indica la partida, considerar en sus análisis movilizar los plafones.

La unidad de aire acondicionado del primer nivel de 1 Tonelada es Split.

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**  
**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**