

MOPC



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

OBRAS PÚBLICAS

No. EXPEDIENTE

MOPC-CCC-CP-2020-0018

Santo Domingo, D.N.
27 de enero de 2021

CIRCULAR DE RESPUESTAS NO. 02

PROCESO DE COMPARACION DE PRECIOS MOPC-CCC-CP-2020-0018

“CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SANTO DOMINGO OESTE”

Con relación al procedimiento de Comparación de Precios **MOPC-CCC-CP-2020-0018** para la **CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN SANTO DOMINGO OESTE**, tenemos a bien dar respuesta a las preguntas realizadas por los oferentes en tiempo hábil, de acuerdo al cronograma de actividades.

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones recibió conforme al numeral 2.6 “*Cronograma de la Comparación de Precios*” las siguientes consultas recibidas entre los días 31 de diciembre del 2020 hasta 22 de enero 2021

CONSULTAS:

1. No vemos adjunto el formulario de inscripción vía el portal transaccional. Nos inscribimos por esa vía, pero vemos que en el pliego dice que hay que enviar formulario de inscripción correspondiente a este proyecto, el mismo no está en el paquete de documentos anexos al proyecto.

2. Vemos que dicen que las ofertas hay que entregarlas en físico y CD. Quisiéramos confirmar esto para así no subir la propuesta al portal transaccional como se ha indicado en otros procesos.
3. Vemos que solicitan copia de la última nomina en la TSS esto es uno de los requisitos que piden para este proyecto. ¿Entiendo que si no hay nomina por el tema de la pandemia no habría problemas con el puntaje o corríjanos si es absolutamente obligatorio tener el personal técnico que se usara en este proyecto en nómina?
4. ¿Se puede enviar la oferta por el portal?
5. SE REQUIERE LAS DIMENSIONES DE LOS BLOQUES Y RESISTENCIA ASI COMO LA CARACTERISTICAS DE LA GEOMALLA Y GEOTEXTIL.
6. favor subir el listado de partidas.
7. Los tubos de drenajes (llozaderas) sugiero revisar pues 4" es mucho debería ser no mayor de 2". disculpe-

Resolución Única: Respuestas

1. El formulario de inscripción se encuentra en el apartado del presente proceso en el portal institucional del MOPC y en el Portal Transaccional. Favor verificar.
2. Se puede entregar las ofertas en físico y CD (el día 03 de febrero hasta las 10:00 a.m. en el salón principal del Centro Recreativo y Cultural del MOPC) indicado en el punto **2.6 Cronograma de la Comparación de Precios**, o se pueden presentar a través del Portal Transaccional hasta el día y la hora referidos anteriormente.
3. Como se indica en el punto **2.14 Documentación a Presentar Sobre A (Credenciales y Oferta Técnica) A. Documentación legal: Personas naturales:** Si el oferente es persona natural deberá presentar su “Certificación de la Tesorería de la Seguridad Social, donde haga constar que están al día en el pago de sus obligaciones, **si aplica**” y en **Personas Jurídicas:** numeral **5** se requiere que: “Última nómina mensual de asalariados presentada a la TSS”.
4. Si, puede enviar la oferta a través del Portal Transaccional hasta el día 03 de febrero hasta las 10:00 a.m., conforme se establece en el cronograma al efecto. Ver respuesta No. 2.
5. En el mercado local existen varias empresas que fabrican este block para muro de contención con las mismas características y solamente difieren en el modelo de presentación y enganche de la geomalla. Entre estas características están el muro tipo AB Wall y el muro Mesa, con una resistencia > a 4000 psi.
La característica de la geomalla tal como indica en el plano es la WG 120.El geotextil es del tipo tejido que permita el recorrido de las aguas.
6. Los listados de partidas correspondientes a ambos lotes se encuentran debidamente cargados.
7. El Geotubo de 4” que está indicado en el listado de partidas va colocado longitudinalmente a lo largo del muro y es para recoger las aguas detrás del muro y repartirla a través del geotextil tejido.