



No. EXPEDIENTE
FIDEICOMISO-CCC-CP-2021-0004

**FIDEICOMISO PARA LA OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED VIAL PRINCIPAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA"
(FIDEICOMISO RD VIAL)**

12 de julio de 2021

Con relación al proceso de Comparación de Precios FIDEICOMISO-CCC-CP-2021-0004 para la "Contratación de Servicio de Impermeabilización de Techos para las Estaciones de Peajes" llevado a cabo en estos momentos por el Fideicomiso RD VIAL, realizamos formalmente las respuestas a las inquietudes presentadas por los interesados en participar en dicho proceso, durante el plazo establecido en el numeral 3.4 del Pliego de Condiciones:

**PREGUNTAS Y RESPUESTAS
PARA LA COMPARACIÓN DE PRECIOS FIDEICOMISO-CCC-CP-2021-0004**

1. Se menciona "Limpieza", ¿pero esa limpieza es "a presión con equipos" o es una "limpieza sencilla" luego de retirar la lona existente?

RESPUESTA: Con una limpieza sencilla que permita la adecuación de la superficie de los techos para la colocación del primer que adhiera la lona asfáltica es suficiente.

2. Debido a que esto es un servicio el ITBIS a contemplar sería el 18%, ¿es correcto?

RESPUESTA: Sí, deben contemplar el 18% de ITBIS.

3. Favor indicar si se debe realizar una oferta diferente para cada ítem, es decir, ofertas técnicas diferentes, plan de trabajo, cronogramas diferentes, Oferta económica, póliza diferente, etc. No podrá realizarse una sola oferta detallando los trabajos de cada ítem.

RESPUESTA: Se debe presentar una sola oferta técnica, en la que se incluya en detalle, todos los ítems listados en el numeral 2.1 (Contenido u Objeto del Requerimiento) del Pliego de Condiciones, teniendo y sabiendo que de acuerdo y en cumplimiento del pliego



de condiciones presentado para este proceso, su propuesta y oferta, deberán cumplir con lo establecido allí.

Se debe presentar una oferta económica, en la que se detallan los ítems involucrados con los precios unitarios por ítem, luego en otra casilla el ITBIS correspondiente a cada ítem y una columna que sume las dos casillas de manera particular por ítem, para al final hacer un total general de la oferta económica, que ustedes presentarán al FIDEICOMISO RD VIAL

4. Debido a que esto es un servicio, y no obra de construcción, los costos indirectos no deben ser considerados, ¿es así?

RESPUESTA: Los costos indirectos no deben ser transparentados en la oferta económica, pero si considerados en su valuación y composición económica de la oferta a presentar al FIDEICOMISO RD VIAL.

5. Favor cargar la volumetría editable.

RESPUESTA: Las cantidades solicitadas, Conforme al numeral 2.1 (Contenido u Objeto del Requerimiento) del Pliego de Condiciones son:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	Estación de Peajes Circunvalación de Santo Domingo Tramo 2.	M2	450
2	Estación de Peajes Coral 1.	M2	380
3	Estación de Peajes Duarte.	M2	350
4	Estación de Peajes las Américas.	M2	380
5	Estación de Peajes Coral 2.	M2	380
6	Estación de Peajes Sánchez.	M2	590
7	Estación de Peajes 6 de noviembre.	M2	590



6. El impermeabilizante es 4mm ó 4kg/cm². Existe una incongruencia en ese aspecto.

RESPUESTA: Ambas especificaciones son correctas, ya que los 4mm se refieren al espesor o grosor, y los 4 kg/m² se refiere al peso por metros cuadrado de dicha lona asfáltica, tal como se indica en numeral 2.1 (Contenido u Objeto del Requerimiento) del Pliego de Condiciones.

POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL FIDEICOMISO RD VIAL



Ing. Nelson Maloney
Asesor del ministro
Presidente designado del Comité

Licdo. Domingo Santana Castillo
Director Legal
Asesor Legal y miembro

Licdo. Pablo González Suberví
Director Administrativo y Financiero
Miembro

Licda. Lérida Concepción Tobal Lebrón
Directora de la OAI
Miembro

Licdo. José Madé Aquino
Director Planificación y Desarrollo
Miembro