



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
“Año del Fomento a la Vivienda”

13 de enero de 2016

RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES

Con relación al Proceso de Licitación MOPC-CCC-CP-005-2015 para el PROYECTO NEONATAL DE ALTO RIESGO EN SANTO DOMINGO, D. N. (LABORATORIO DE TAMIZAJE DEL HOSPITAL ROBERT REID CABRAL), llevado a cabo en estos momentos por el Ministerio, realizamos formalmente las respuestas a las consultas realizadas por los distintos oferentes inscritos en este proceso.

1. El acero de las 3 losas, es todo de 1/2, ya que es la única especificación de acero que veo en cada planta.

Leer las notas al pie de las plantas estructurales. (Ver planos E-06 @ E-08)

2. Confirmarme espesores de losa, en un lado dice 0.14mts, en el listado 0.15 mts.

El espesor de la losa es 14cm salvo indicación en las plantas. (Ver planos E-06 @ E-08). El listado de partidas se refiere al espesor de la rampa para la escalera = 15cm.

3. Los pórtico PA y PA1, solo puedo identificar un tipo de pórtico (el PA), no veo el PA1; sin embargo en el pórtico PB debe existir otro pórtico PB1, ya que existe en el mismo eje dos pórticos con secciones diferentes y acero diferente, entre los ejes 3 @ 4 y el eje 9 @ 13; en lugar de PA1, no será PB1?? Favor confirmarme.

Los pórticos están nombrados por eje, la volumetría del pórtico PA1 que se muestra en el listado de partidas corresponde al pórtico B (Pórtico B “PARTE 1” que se ubica entre los ejes 3 al 4 con una sección diferente al tramo comprendido desde el eje 9 hasta el 13), cada eje muestra el detalle de armado del pórtico correspondiente. (Ver planos E-09 @ E-11)

4. Con relación a las certificaciones de experiencia mínima en proyectos similares
Solicitud: Favor de indicarnos si las certificaciones de experiencia de la empresa (certificaciones de obras realizadas), servirían como certificaciones de experiencia de los socios de la empresa mencionados en el registro mercantil, esto así porque para el caso de Empresas, las certificaciones de obras se expiden a favor de la Empresa, no de los técnicos accionistas que la ejecutaron.

La experiencia tanto de la empresa, de los socios como del personal, debe ser avalada indicando el o los proyectos y las actividades que realizó de manera demostrable por cada uno.

5. En cuanto a los estados financieros

Solicitud: Favor de indicarnos si los mismos deben ir acompañados de IR2

No, el pliego no lo solicita.

6. En cuanto a los planos

Solicitud: Favor de suministrarlos ya que no aparecen en el llamado a licitación

Están publicados tanto en este proceso como en el proceso MOPC-CCC-CP-004-2015. Cualquier avería puede comunicarse con el Departamento de Concursos y Sorteos al correo licitaciones@mopc.gob.do o al teléfono 809-565-2811 ext. 5069

7. En cuanto a la fecha de entrega

Solicitud: Les solicitamos una prórroga de al menos una semana luego de haber suministrado los planos, ello compensaría además, todas las fechas festivas no laborables ocurridas luego de la convocatoria de licitación. De igual manera, solicitamos una prórroga de la fecha límite de preguntas que vayan en consonancia de planos

El cronograma no presenta ninguna modificación y las fechas se mantienen como fueron publicadas.

8. En las partidas muros de bloques

Solicitud: Favor de indicarnos que significa Mm1 de 0.20mt con Ø 3/8" a 0.20mt y 2 Ø 3/8" a 0.6mt BNP

Es la nomenclatura según diseño estructural y para ello se especifican las propiedades de ese muro de acuerdo a su diseño. Ver planos.

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**