



No. EXPEDIENTE

MOPC-CP-009-2017

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
“Año del Desarrollo Agroforestal”

Santo Domingo, D.N.
04 de abril de 2017

RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES

Con relación al procedimiento de Comparación de Precios No. **MOPC-CP-009-2017** para la *“adquisición de planta eléctrica para ser utilizada por diseño de planos en la ayudantía de Santiago”*, tenemos a bien dar respuesta a las preguntas realizadas por los oferentes en tiempo hábil de acuerdo al cronograma de actividades, hasta el martes 04 de abril de 2017.

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

Resolución Única: La Unidad Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones recibió conforme al numeral 8 *“Cronograma de Actividades”* las siguientes preguntas:

1- ¿Es posible realizar visita para realizar levantamiento de distancias en el cuarto de equipos?

Si, para tales fines deberán contactarse con la señora Angela Silverio al número de teléfono: 849-207-3191. Para programar la cita en horario de 8:30 A.M. a 4:00 P.M.

2- ¿Existe algún plano del cuarto donde será instalada la planta eléctrica?

No, para tales fines podrá realizar la visita al lugar.

3- ¿El cuarto cuenta con las ventanas acústicas necesarias o es necesario suministrarlas?

Posee un hueco, hay que instalar la ventana acústica.

4- ¿Cuál es la distancia lineal desde el tanque de combustible que se va a suministrar hasta la planta eléctrica?

El tanque va dentro del cuarto de planta no excede 15 pies.

5- ¿La Instalación de la Planta incluye el sistema de escape? ¿Si va incluida cual es la distancia línea promedio necesaria?

Si, incluye el tubo de escape, distancia 15 pies por encima del cuarto de planta.

6- ¿La acometida eléctrica de la planta esta existente o es necesario suministrarla? Si es necesario suministrar ¿cuál es la distancia lineal promedio necesaria desde la planta hasta el transfer?

Acometida eléctrica existente en el cuarto de planta.

7- ¿Donde se va a instalar el transfer automático hay uno existente en la actualidad o es necesario realizar todas las adecuaciones?

Distancia del transfer a la planta 15 pies transfer a instalar al lado de acometida existente en cuarto de planta.

**UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**