



No. EXPEDIENTE
MOPC-CCC-CP-2018-0049
No. DOCUMENTO
01

**REPÚBLICA DOMINICANA**  
**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**  
*“Año de la Innovación y la Competitividad”*

Santo Domingo, D.N.  
06 de febrero de 2019

**A LOS INTERESADOS CONFORME A REGISTROS DE LOS MISMOS**

Con relación al procedimiento de Comparación de Precios No. MOPC-CCC-CP-2019-0049 para la *“REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS INFRAESTRUCTURAS EN SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y SAN PEDRO DE MACORÍS”*, tenemos a bien dar respuesta a las preguntas realizadas por los oferentes en tiempo hábil, de acuerdo al cronograma de actividades.

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**

**Resolución Única:** El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones recibió conforme al numeral 2.6 *“Cronograma de la Comparación de Precios”* las siguientes preguntas:

**Consulta:**

1. Deseo saber dónde debe inscribirme para las visitas del proceso comparación de precios del proceso **“REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS INFRAESTRUCTURAS EN SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y SAN PEDRO DE MACORÍS”**

**Respuesta:**

Las inscripciones son el día de la visita en el lugar de la obra, ver numeral 1.25 del Pliego.

**Consulta:**

2. El Proceso de comparación de precios 0049, no tiene la lista de cantidades. A ver si nos pueden orientar al respecto.

**Respuesta:**

Hubo un error técnico, el cual ya fue corregido, para descargar los mismos puede acceder al siguiente link:

<https://drive.google.com/file/d/1HIf5r1gvCmcen8WifnV5YJdb8VhdkAlq/view>

**Consulta:**

3. Para el proceso de “REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS INFRAESTRUCTURAS EN SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y SAN PEDRO DE MACORÍS”, por comparación de precios y de referencia: MOPC-CCC-CP-2018-0049, solicitamos la aclaración siguiente:- Para el Lote 1, la volumetría anexada no corresponde a la Remodelación de Departamento Asesor del Ministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

**Respuesta:**

Ver enmienda No. 1 Listado de partidas Lote 1, que sustituye el anterior.

**Consulta:**

4. En el encabezado del documento anexado se indica que es PRESUP: PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS OFICINAS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS ALA OESTE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC ) UBICADO EN EL DISTRITO NACIONAL , REPÚBLICA DOMINICANA, incluyendo los departamentos de: Planificación de Inversiones, Viviendas Vulnerables, Rectoría de pasantes, y Coordinación de servicios

**Respuesta:**

Ver enmienda No. 1 Listado de partidas Lote 1, que sustituye el anterior.

**Consulta:**

5. Favor remitir o colocar en el portal web la volumetría correspondiente al departamento indicado en el pliego de condiciones, y el departamento evaluado en la visita técnica.

**Respuesta:**

Ver enmienda No. 1 Listado de partidas Lote 1, que sustituye el anterior.

**Consulta:**

6. En el sobre A solicita constancia de equipos de alquiler, en dado caso de que vaya a participar en todos los lotes, debo listar cada uno de los equipos (de todos los lotes) que requiero en la constancia de alquiler?

**Respuesta:**

Solo se podrá participar en un solo lote, tal como lo indica el numeral 2.11.1 “*Forma de Ofertar*” donde indica lo siguiente: “*El oferente deberá presentar su oferta por LOTE, debiendo contemplar en su totalidad el lote en el que decida participar. Cada oferente sólo podrá participar en un (1) LOTE.*”

En ese sentido, solo debe presentar debe presentar la lista de equipo correspondiente al lote que participara.

**Consulta:**

7. En los Puntos: 4. (Estudio básico y manejo ambiental), 5.(Metodología de Trabajo), Se debe realizar una para cada lote o puede realizarse uno generalizado?

**Respuesta:**

Solo se podrá participar en un solo lote, tal como lo indica el numeral 2.11.1 “*Forma de Ofertar*” donde indica lo siguiente: “*El oferente deberá presentar su oferta por LOTE, debiendo contemplar en su totalidad el lote en el que decida participar. Cada oferente sólo podrá participar en un (1) LOTE.*”

En ese sentido, solo debe presentar debe presentar la documentación correspondiente al lote que participara.

**Consulta:**

8. Por este medio solicitamos nos envíen el presupuesto del LOTE 8 del proceso:-  
REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS  
INFRAESTRUCTURAS EN SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y SAN  
PEDRO DE MACORIS (MOPC-CCC-CP-2018-0049)-.

**Respuesta:**

Hubo un error técnico, el cual ya fue corregido, para descargar los mismos puede acceder al siguiente link:

<https://drive.google.com/file/d/1HI5r1gvCmcen8WifnV5YJdb8VhdkAlq/view>

**Consulta:**

9. Podemos nosotros en particular sugerir las salidas de líquidos de las unidades de A/A colocados al fondo del sótano dentro de las siguientes opciones:

- a) Salida hacia el jardín elaborando una ranura con taladro en las paredes;
- b) Ducteria general con una motobomba para A/A para salida general de todas las unidades.

**Respuesta:**

- a) Se debe cotizar con el listado de partidas suministrado.
- b) Se debe cotizar con el listado de partidas suministrado.

**Consulta:**

10. En el caso de la perfecta colocación de las tuberías y alambres eléctricos como de comunicación, tenemos los permisos válidos para hacer agujeros con taladro especial de perforación?

**Respuesta:**

Si, coordinado antes los trabajos con el Supervisor asignado por el MOPC.

**Consulta:**

11. Pueden indicar si nosotros podemos colocar la central de data en el lugar más conveniente, el cual no cause fluctuaciones técnicas, o ustedes indicar dónde debe de ser instalado?

**Respuesta:**

Se debe cotizar según los planos y listado de partidas suministradas.

**Consulta:**

12. Según establece el pliego de la licitación de referencia, en el punto 2.11.1, sobre Forma de Ofertar, se tipifica que cada oferente solo podrá participar en un (1) Lote, sin embargo, el día de nuestra visita técnica pudimos observar varios oferentes firmando la lista de presencia de más de un (1) Lote, ¿queremos saber si hubo alguna comunicación que no hayamos recibido en la cual modificaban esa parte del pliego?

**Respuesta:**

Solo se podrá participar en un solo lote, tal como lo indica el numeral 2.11.1 “*Forma de Ofertar*” donde indica lo siguiente: “*El oferente deberá presentar su oferta por LOTE, debiendo contemplar en su totalidad el lote en el que decida participar. Cada oferente sólo podrá participar en un (1) LOTE.*”, esto no limita ir a todas las visitas.

**Consulta:**

13. En el punto 2.14 del Pliego, concerniente a la documentación a presentar en el Sobre A (Credenciales y Oferta Técnica), en la “NOTA” de la página 36, ¿hace referencia a la coletilla al dorso que deben tener los documentos solicitados, la misma puede ser escrita a mano?

**Respuesta:**

No.

**Consulta:**

14. En ese mismo tenor, en el punto 3.4.1, en la página 48, sobre criterio de evaluación LOTE VII, concerniente al personal clave, se solicitan: Gerente de Proyecto e Ingeniero Residente, en ese mismo sentido y acatando las características y/o requisitos solicitados para cada uno, podríamos denominar al "Gerente de Proyecto" como "Director de Obra"? y adicionar un Gerente de Obra (Ingeniero electromecánico) quien fungirá como el representante legal de la empresa licitante, facultado mediante asamblea para suscribir cualquier documentación y/o contrato requerido?

**Respuesta:**

Tomar en cuenta que la designación del personal clave debe ser de conformidad a lo requerido en el numeral 3.4.1 “*Criterios de Evaluación para la Oferta Técnica*” del pliego de condiciones a los fines de evitar confusión al momento de la evaluación.

**Consulta:**

15. ¿Solo se entregarán los formularios requeridos en el Pliego de referencia o debemos entregar todos los formularios que están en la página Web del Ministerio de Obras Públicas concernientes a la Licitación MOPC-CCC-CP-2018-049 aunque no sean requeridos en el Pliego?

**Respuesta:**

Todos los requeridos en el pliego de condiciones.

**Consulta:**

16. En referencia al Sobre “B” se especifica que se debe entregar (1) original y (3) fotocopias del Formulario de Presentación de Oferta Económica (SNCC.F.033), por favor confirmar si solo se van a entregar las (3) fotocopias del Formulario SNCC.F.033 o son (3) fotocopias y (1) original de todos los documentos solicitados en el Sobre “B”.

**Respuesta:**

Todos los documentos contenidos en el “Sobre B” deberán ser presentado en un (01) ejemplar en original debidamente marcado como “ORIGINAL”, junto con tres (03) ejemplares de fotocopias del mismo, debidamente marcadas, en su primera página, como “COPIA I, II y III”.

**Consulta:**

17. ¿Cuáles equipos son los que se van a tomar en cuenta, los que están marcados en el plano o los que aparecen en la volumetría? Ya que en el plano aparecen equipos que no están en la volumetría.

**Respuesta:**

Los que están en la volumetría.

**Consulta:**

18. ¿Cuál es el lugar dispuesto para los condensadores?

**Respuesta:**

En el techo.

**Consulta:**

19. Con relación al proceso de comparación de precios MOPC-CCC-CP-2018-0049 “REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE VARIAS INFRAESTRUCTURAS EN SANTO DOMINGO, PUERTO PLATA Y SAN PEDRO DE MACORÍS” tenemos las siguientes preguntas

- 1- El tamaño de la fascia a cotizar??
- 2- El tipo de plafon comercial mineral??
- 3- El tamaño del plafón mineral 2x2 o 2x4 ??
- 4- Los muros en sheetrock son todos a dos caras??

**5- En los muebles de las cocina, el tipo de material a utilizar en los módulos tanto de pared como de piso??**

**Respuesta:**

- 1- El tamaño de la fascia debe ser verificado en los planos de plafones.
- 2- Plafón comercial mineral sin bisel.
- 3- Tamaño 2'x2'.
- 4- Muros a 2 caras a menos que el plano indique lo contrario.
- 5- Tablero de madera comprimida, recubiertos con láminas de melamina.

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**